

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	601			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	0	0%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen	0	0%		
hiervon aus Erdgas	0	0%	50%	0%
hiervon aus Kohle	0	0%	50%	0%
hiervon aus Heizöl	0	0%	50%	0%
	0	0%	50%	0%
	0	0%	30%	0%
	0	0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:		0%		
	0	0%	50%	0%
	0	0%	50%	0%
	0	0%	50%	0%
	0	0%	15%	0%
	0	0%	50%	0%
hiervon aus Erdgas	600	100%		
hiervon aus Heizöl	1	0%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien	0	0%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				0%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

NEIN

Name des Wärmenetzbetreibers	HBG – Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH
Name des Wärmenetzes	Brühlstraße
Lage des Netzes	Brühlstraße 53
	72770 Reutlingen
Verantwortlicher Betriebsleiter	Uwe Klingler
Telefon	07121 277-310
E-mail	uwe.klingler@gwg-reutlingen.de
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2019 - 31.12.2021
Diese Bescheinigung ist gültig bis	30.12.2032

Reutlingen, 30.12.2022

Ort, Datum

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom
Ingenieurbüro EGS-plan GmbH durchgeführt.




Stuttgart, 30.12.2022

Ort, Datum

Unterschrift