

## Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	56.560			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	31.625	56%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen	31.625	56%		
hiervon aus Erdgas	31.625	56%	50%	112%
hiervon aus Kohle		0%	50%	0%
hiervon aus Heizöl		0%	50%	0%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse		0%	50%	0%
hiervon aus Biogas		0%	30%	0%
hiervon aus Strom		0%		
hiervon aus sonstigen Brennstoffen		0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	24.934	44%		
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse		0%	50%	0%
hiervon aus Abwärmenutzung	2.064	4%	50%	7%
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie		0%	50%	0%
hiervon aus Solarstrahlung		0%	15%	0%
hiervon aus Tiefengeothermie		0%	50%	0%
hiervon aus nicht EE Strom	1.224	2%		
hiervon aus EE Strom		0%	15%	0%
hiervon aus Erdgas	20.856	37%		
hiervon aus Heizöl	791	1%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien	0	0%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG<sub>FW</sub></i>				119%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	HBG – Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH
Name des Wärmenetzes	Orschel-Hagen
Lage des Netzes	Orschel-Hagen
	72766 Reutlingen
Verantwortlicher Betriebsleiter	Uwe Klingler
Telefon	07121 277-310
E-mail	uwe.klingler@gwg-reutlingen.de
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2019 - 31.12.2021
Diese Bescheinigung ist gültig bis	30.12.2032

Reutlingen, 30.12.2022

Ort, Datum



Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom  
Ingenieurbüro EGS-plan GmbH durchgeführt.

Stuttgart, 30.12.2022

Ort, Datum



Unterschrift

