

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach AGFW FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 05/2021)

für die

Wärmeversorgung Humboldtstraße

Standort der Heizzentrale:
Humboldtstraße 15, 72760 Reutlingen

Betreiber:
HBG – Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH
72764 Reutlingen

| | |
|--|------------------|
| Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§22 Absatz 2 GEG) | 0,99 |
| PE-Faktor nach Kappung , nach GEG zu verwenden (§22 Absatz 3 GEG) | 0,99 |
| Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG) | 193 g/kWh |

Datengrundlage: Messdaten 2019-2021

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 30.12.2032

Stuttgart, den 30.12.2022



Dipl.-Ing. Jörg Baumgärtner

fP-Gutachter-Nr.: FW 609 – 242