

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach AGFW FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 05/2021)

für die

Wärmeversorgung Orschel-Hagen

Standort der Heizzentrale:
Orschel-Hagen, 72760 Reutlingen

Betreiber:
HBG – Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH
72766 Reutlingen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§22 Absatz 2 GEG)	0,54
PE-Faktor nach Kappung , nach GEG zu verwenden (§22 Absatz 3 GEG)	0,54
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)	0 g/kWh

Datengrundlage: Messdaten 2019-2021

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 30.12.2032

Stuttgart, den 30.12.2022



Dipl.-Ing. Jörg Baumgärtner

f_P-Gutachter-Nr.: FW 609 – 242