

## Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme  
nach AGFW FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 05/2021)

für die

## Wärmeversorgung Otto-Johannsen-Straße

Standort der Heizzentrale:  
Otto-Johannsen-Straße, 72764 Reutlingen

Betreiber:  
HBG – Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH  
72764 Reutlingen

<b>Primärenergiefaktor FW 309-1:2021</b> (§22 Absatz 2 GEG)	<b>0,00</b>
<b>PE-Faktor nach Kappung</b> , nach GEG zu verwenden (§22 Absatz 3 GEG)	<b>0,21</b>
<b>Emissionsfaktor FW 309-1:2021</b> (Anlage 9 GEG)	<b>0 g/kWh</b>

Datengrundlage: Messdaten 2019-2021

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 30.12.2032

Stuttgart, den 30.12.2022



---

Dipl.-Ing. Jörg Baumgärtner

f<sub>P</sub>-Gutachter-Nr.: FW 609 – 242